

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
(г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 25 т.42-39-04)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 25 т. 46-78-36)
Отделение надзорной деятельности по Усть-Камчатскому МР
(Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 5А)

Предписание N 3/1/1
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

должностному лицу заведующей Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 9 детский сад «Ёлочка» Гижиной Анне Юрьевне
во исполнение распоряжения Начальника ОНД по Усть-Камчатскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по Камчатскому краю майора внутренней службы Афонина Владимира Алексеевича N 3 от "25" января 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период

"03" 02.2016 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час.30 мин. "03" 02.2016 г;

проведена плановая проверка юридического лица Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 9 детский сад «Ёлочка», главным государственным инспектором Усть-Камчатского района по пожарному надзору майором внутренней службы Афониним Владимиром Алексеевичем по соблюдению требований пожарной безопасности при эксплуатации зданий, сооружений и территории юридического лица Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 9 детский сад «Елочка», расположенных по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Ключи, ул. Красноармейская д. 4 совместно с заведующей МБДОУ № 9 детский сад «Ёлочка» Гижиной А.Ю.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1	2	3	4	5
1.	Декларация пожарной безопасности не уточнена и не разработана вновь (в декларации пожарной безопасности отражены недействующие нормативные документы).	ст. 7 Приказа МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности».	06.06.2016г.	
2.	В здании Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 9 детский сад «Ёлочка» не организована перекатка пожарных рукавов	п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме» (ред. 10.11.2015))	06.06.2016г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
Усть-Камчатского района по пожарному надзору

Афонин В.А


должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 03 " февраля 2016г.



Предписание для исполнения получил(а): заведующая МБДОУ № 9 детский сад «Ёлочка» Гилина А.Ю.

(должность, фамилия, инициалы)


(подпись)

" ____ " января 2016г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.